



Инвертор электрический

TOPAZ PSI

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЛСТ.565122.703 РЭ



Москва 2022



+

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1	Назначение изделия	3
1.2	Модификации и условные обозначения	3
1.3	Общие технические характеристики	3
1.4	Устройство и работа	4
1.5	Комплектность.....	5
1.6	Маркировка и пломбирование.....	5
1.7	Упаковка.....	5
2	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	5
2.1	Эксплуатационные ограничения и меры безопасности.....	5
2.2	Монтаж.....	6
3	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7
4	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.....	7
	ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	8

Настоящее Руководство по эксплуатации (РЭ) содержит сведения о конструкции, принципе действия, технических характеристиках инвертора электрического **TOPAZ PSI** (далее по тексту - инвертор), его составных частях и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации инвертора, его технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования.

В руководстве приведены краткое описание инвертора, его характеристики, функциональные схемы, рекомендации по использованию, техническому обслуживанию и ремонту.

Руководство по эксплуатации предназначено для эксплуатационного персонала и инженеров-проектировщиков АСУ ТП, систем телемеханики и диспетчеризации.



В СВЯЗИ С ПОСТОЯННОЙ РАБОТОЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ, В КОНСТРУКЦИЮ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НЕ ОТРАЖЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение изделия

Инвертор предназначен для преобразования постоянного тока в переменный с изменением значения напряжения. Применяется для обеспечения бесперебойного питания и защиты сетевого оборудования, телекоммуникационного оборудования, систем безопасности и контроля доступа и других контрольно-измерительных приборов.

1.2 Модификации и условные обозначения

Схема обозначения TOPAZ PSI-960W 24VDC/220VAC:

TOPAZ	название серии
PSI	тип изделия
960W	максимальная выдаваемая мощность
24VDC	величина и вид напряжения на первичной обмотке
220VAC	величина и вид напряжения на вторичной обмотке

1.3 Общие технические характеристики

Конструкционные особенности, описание входов, выходов и индикаторов инвертора приведены в приложении А настоящего руководства.

Примеры внешнего вида инвертора приведены в приложении А настоящего руководства.

Таблица 1. Технические характеристики инвертора

Наименование параметра	Значение
Основные технические характеристики	
Количество входов питания	3
Номинальное напряжение входов питания:	
- вход DC 220 В	=220 В
- вход AC 220 В	~220 В
- вход DC 24 В	=24 В
Рабочий диапазон входного напряжения входа питания =24 В, В	24 В ± 10 %
Рабочий диапазон входного напряжения входа питания =220 В, В	220 В ± 10 %

Наименование параметра	Значение
Рабочий диапазон входного напряжения входа питания ~220 В, В	220 В ± 10 %
Форма выходного напряжения	синусоидальная
Выходное напряжение	220В ± 10 %
Частота выходного напряжения	50 Гц ± 1 %
Продолжительная выдаваемая мощность:	
- при температуре до +40 °С	750 Вт
- при температуре до +55 °С	600 Вт
Максимальная кратковременная выдаваемая мощность	960 Вт
КПД, не менее	80 %
Охлаждение	пассивное
Характеристики конструкции	
Исполнение	стоечное
Степень защиты корпуса	IP20
Габаритные размеры	Rack, 19", 2U, глубина 360 мм
Масса, кг, не более	10
Характеристики надежности	
Средняя наработка на отказ, часов	100 000
Среднее время восстановления работоспособности на объекте эксплуатации (без учета времени прибытия персонала и при наличии ЗИП), мин, не более	30
Средний срок службы, лет	20
Рабочие условия эксплуатации	
Температура окружающего воздуха, °С	от -40 до +55
Относительная влажность воздуха без образования конденсата, %	5 ÷ 95 при температуре 30 °С
Атмосферное давление воздуха, кПа	60 ÷ 106,7

По рабочим условиям эксплуатации (климатическим воздействиям) инвертор соответствует изделиям группы С2 по ГОСТ Р 52931-2008. По устойчивости к воздействию атмосферного давления инвертор соответствует группе Р2 по ГОСТ Р 52931-2008.

По устойчивости к механическим воздействиям, инвертор относится к классу М40 по ГОСТ 30631-99.

Инвертор, в части защиты от поражения электрическим током, соответствует требованиям ГОСТ 12.2.091-2012. Класс защиты от поражения электрическим током I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Инвертор соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

1.4 Устройство и работа

Инвертор имеет два интерфейса RS485, что обеспечивает его интеграцию в системы питания.

Вход АС 220 В представляет собой встроенный электронный байпас, что позволяет организовать питание нагрузки либо от инвертора, либо от внешнего источника переменного напряжения.

Включение инвертора осуществляется при помощи тумблера включения, расположенного на передней панели. В положении «ВКЛ» инвертор осуществляет контроль наличия напряжения на входах и выдачу выходного напряжения. В положении «ОТКЛ» инвертор осуществляет контроль наличия напряжения на входах, но не осуществляет выдачу выходного напряжения.

Конфигурирование работы устройства осуществляется при помощи ПО «HW TOPAZ (ITDS) Конфигуратор».

1.5 Комплектность

Комплект поставки инвертора указывается в индивидуальном паспорте.

Необходимая документация всегда доступна на сайте: <http://www.tpz.ru>.

1.6 Маркировка и пломбирование

Каждый инвертор имеет этикетку, расположенную на задней поверхности корпуса, которая содержит следующую информацию:

- 1) Логотип фирмы-изготовителя.
- 2) Название фирмы и её адрес.
- 3) Тип инвертора и его обозначение согласно схеме обозначения.
- 4) Серийный номер инвертора согласно системе нумерации, принятой на предприятии-изготовителе.
- 5) Знаки обращения на рынке.
- 6) Дату выпуска.
- 7) Назначение контактов на шине питания.

Для предотвращения несанкционированного доступа к внутренним электрическим элементам инвертор пломбируется с помощью саморазрушающейся наклейки.

1.7 Упаковка

Пользователь получает инвертор в индивидуальной и/или в групповой упаковке из гофрированного картона.

Вместе с инвертором поставляется:

- 1) паспорт изделия;
- 2) упаковочный лист, содержащий следующие сведения:
 - наименование и условное обозначение;
 - дату упаковки;
 - подпись лица, ответственного за упаковку.
- 3) по запросу:
 - Руководство по эксплуатации;
 - Копия сертификата соответствия.

Документация из пункта 3 доступна по адресу: www.tpz.ru.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения и меры безопасности

К эксплуатации инвертора должны допускаться лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и обладающие базовыми знаниями в области средств вычислительной техники.

Инвертор может размещаться вне взрывоопасных зон как на открытом воздухе, так и в помещении. При этом инвертор должен быть защищен от прямого воздействия атмосферных осадков.



- Производитель не несёт ответственность за ущерб, вызванный неправильным монтажом, нарушением правил эксплуатации или использованием оборудования не по назначению.
- Во время монтажа, эксплуатации и технического обслуживания оборудования необходимо соблюдать «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Монтаж и эксплуатацию оборудования должен проводить квалифицированный персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже 3 и аттестованный в установленном порядке на право проведения работ в электроустановках потребителей до 1000 В.
- На лице, проводящем монтаж, лежит ответственность за производство работ в соответствии с настоящим руководством, требованиями безопасности и электромагнитной совместимости.
- В случае возникновения неисправности необходимо отключить питание от устройства, демонтировать и передать его в ремонт производителю.

2.2 Монтаж

Распаковывание инвертора следует производить после выдержки упаковки в нормальных условиях не менее двух часов.

При распаковывании следует соблюдать следующий порядок операций:

- открыть коробку;
- из коробки извлечь:
 - вкладыш;
 - комплект монтажный;
 - инвертор.
- произвести внешний осмотр инвертора:
 - проверить отсутствие видимых внешних повреждений корпуса и внешних разъемов;
 - внутри инвертора не должно быть незакрепленных предметов;
 - изоляция не должна иметь трещин, обугливания и других повреждений;
 - маркировка инвертора, комплектующих изделий должна легко читаться и не иметь повреждений.

Работа инвертора при питании от сети =24В и максимальной нагрузке сопровождается значительным выделением тепла. Это необходимо учитывать при проектировании шкафов с инвертором в их составе, так как охлаждение инвертора пассивное.

Под инвертором, а также над ним необходимо оставить свободное пространство для обеспечения естественной конвекции. Конструкция шкафа также должна обеспечивать свободную конвекцию, верхняя крышка шкафа не должна быть глухой.

Инвертор рекомендуется размещать в нижней части стойки, и под них не должно быть устройств с большим тепловыделением. При необходимости установки в шкаф

нескольких инверторов (не более 3-4) необходимо обеспечить между ними свободное пространство не менее 1-2 юнитов.

При проектировании шкафа необходимо учитывать, что с увеличением температуры внешней среды (измерять под инвертором с помощью тепловизора) снижается максимальная выходная мощность инвертора. Так, если при температуре 20 °С долговременная максимальная выходная мощность инвертора составляет 800-850 Вт, то при увеличении температуры до +70 °С, выходная мощность снижается до 500-550 Вт.

При возможности необходимо проводить прогон полностью собранного шкафа с инверторами и подключенной нагрузкой в течении рабочего дня с контролем температуры в различных частях шкафа и, прежде всего, над самым верхним инвертором.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание инвертора заключается в профилактических осмотрах.

При профилактическом осмотре должны быть выполнены следующие работы:

- проверка обрыва или повреждения изоляции проводов и кабелей;
- проверка надежности присоединения проводов и кабелей;
- проверка отсутствия видимых механических повреждений, а также пыли и грязи на корпусе инвертора.

Периодичность профилактических осмотров инвертора устанавливается потребителем, но не реже 1 раз в год.

Эксплуатация инвертора с повреждениями категорически запрещается.

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование инвертора должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта, защищающим от влияний окружающей среды, в том числе авиационным в отопляемых герметизированных отсеках самолетов.

Размещение и крепление в транспортных средствах упакованного инвертора должно обеспечивать его устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

Укладывать упакованные инверторы в штабели следует согласно правилам и нормам, действующим на соответствующем виде транспорта, чтобы не допускать деформации транспортной тары при возможных механических перегрузках.

При погрузке и выгрузке запрещается бросать и кантовать инверторы.

После продолжительного транспортирования при отрицательных температурах приступать к вскрытию упаковки не ранее 12 часов после размещения инверторов в отопляемом помещении.

Инвертора следует хранить в закрытой упаковке предприятия-изготовителя на стеллаже в сухом отопляемом и вентилируемом помещении, при этом в атмосфере помещения должны отсутствовать пары агрессивных жидкостей и агрессивные газы.

Условия хранения:

- температура от минус 40 до плюс 50 °С;
- влажность (при температуре не более 30 °С) до 100 %.

Средний срок сохранности в потребительской таре в отопляемом помещении, без консервации - не менее 2 лет.

ПРИЛОЖЕНИЕ А



Рисунок 1. Внешний вид устройства



Рисунок 2. Внешний вид задней панели устройства





Рисунок 3. Габаритные и установочные размеры устройства

Таблица 2. Назначение контактов и индикаторов

Обозначение	Назначение
USB	Разъем USB для программирования модуля
ВЫХОД АС 220 В	Выход питания АС 220 В
ВХОД АС 220 В	Вход питания АС 220 В
ВХОД DC 220 В	Вход питания DC 220 В
ВХОД DC 24 В	Вход питания DC 24 В
Заземление и предохранители	
	Клемма заземления
ВЫХОД АС 220 В ПР. 10А	Предохранительная колодка выхода питания АС 220 В
ВХОД АС 220 В ПР. 10А	Предохранительная колодка входа питания АС 220 В
ВХОД DC 220 В ПР. 10А	Предохранительная колодка входа питания DC 220 В
ВХОД RS-485-1	
G	Интерфейс RS-485-1 (GND)
+D	Интерфейс RS-485-1 (+D)
-D	Интерфейс RS-485-1 (-D)
ВХОД RS-485-2	
G	Интерфейс RS-485-2 (GND)
+D	Интерфейс RS-485-2 (+D)
-D	Интерфейс RS-485-2 (-D)
Тумблер включения	
ВКЛ	Положение «включено»
ОТКЛ	Положение «отключено»
Индикаторы	
ГОТОВ	Индикатор работы устройства
ПОРТ1	Индикатор обмена данными по интерфейсу RS-485-1
ПОРТ2	Индикатор обмена данными по интерфейсу RS-485-2
АВАРИЯ	Неисправность
ВХОД АС 220 В	Наличие питания на входе АС 220 В
ВХОД DC 220 В	Наличие питания на входе DC 220 В
ВХОД DC 24 В	Наличие питания на входе DC 24 В
ВЫХОД АС 220 В	Наличие выходного напряжения АС 220 В