

# Инвертор электрический

## **TOPAZ PSI**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЛСТ.565122.703 РЭ



Москва 2023



## ОГЛАВЛЕНИЕ

1	ОПІ	ИСАНИЕ И РАБОТА	3
	1.1	Назначение изделия	3
	1.2	Модификации и условные обозначения	3
	1.3	Общие технические характеристики	4
	1.4	Устройство и работа	5
	1.5	Комплектность	5
	1.6	Маркировка и пломбирование	5
	1.7	Упаковка	6
2	ИСГ	1ОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	6
	2.1	Эксплуатационные ограничения и меры безопасности	6
	2.2	Монтаж	7
	2.2	.1 Общие сведения о монтаже	7
	2.2	.2 Схемы подключения инвертора	8
3	TEX	НИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	9
4	TPA	НСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	9
П	РИЛО	ЖЕНИЕ А (НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ И ПОРТОВ)	.10
П	РИЛО	ЖЕНИЕ Б (НАЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ И КНОПОК)	.11
П	РИЛО	ЖЕНИЕ В (ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА)	.12



Настоящее Руководство по эксплуатации (РЭ) содержит сведения о конструкции, принципе действия, технических характеристиках инвертора электрического **TOPAZ PSI** (далее по тексту — инвертор), его составных частях и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации инвертора, его технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования.

В руководстве приведены краткое описание инвертора, его характеристики, функциональные схемы, рекомендации по использованию, техническому обслуживанию и ремонту.

Руководство по эксплуатации предназначено для эксплуатационного персонала и инженеров-проектировщиков АСУ ТП, систем телемеханики и диспетчеризации.



В СВЯЗИ С ПОСТОЯННОЙ РАБОТОЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ, В КОНСТРУКЦИЮ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НЕ ОТРАЖЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ.

## 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

#### 1.1 Назначение изделия

Инвертор предназначен для преобразования постоянного тока в переменный с изменением значения напряжения. Применяется для обеспечения бесперебойного питания и защиты сетевого оборудования, телекоммуникационного оборудования, систем безопасности и контроля доступа и других контрольно-измерительных приборов.

#### 1.2 Модификации и условные обозначения

Заказные обозначения формируются согласно карте заказа, представленной ниже. Для формирования обозначения устройства необходимо вписать на место пропущенной позиции соответствующий код.

TOPAZ PSI- 960	W 24(220	0)VDC / 220	VAC
Максимальная выдаваемая мощность			
Величина и тип напряжения на входе			
Величина и тип напряжения на выходе			
Величина пускового тока			

**нет** – устройство рассчитано на стандартный пусковой ток **(М)** – устройство рассчитано на увеличенный пусковой ток

Примеры заказных обозначений:

**TOPAZ PSI-960W 24(220)VDC/220VAC** — инвертор электрический TOPAZ PSI, рассчитанный на стандартный пусковой ток.

**TOPAZ PSI-960W 24(220)VDC/220VAC (M)** — инвертор электрический TOPAZ PSI, рассчитанный на увеличенный пусковой ток.



#### 1.3 Общие технические характеристики

Конструкционные особенности, описание входов, выходов и индикаторов инвертора приведены в приложении А настоящего руководства.

Примеры внешнего вида инвертора приведены в приложении А настоящего руководства.

Таблица 1 – Технические характеристики инвертора

Наименование параметра	Значение				
Основные технические характеристики					
Количество входов питания	3				
Номинальное напряжение входов питания:					
- вход DC 220 B	=220				
- вход AC 220 B	~220				
- вход DC 24 B	=24				
Рабочий диапазон входного напряжения входа питания =24 В, В	24 ± 10 %				
Рабочий диапазон входного напряжения входа питания =220 В, В	220 ± 10 %				
Рабочий диапазон входного напряжения входа питания ~220 B, В	220 ± 10 %				
Форма выходного напряжения	синусоидальная				
Выходное напряжение, В	220 ± 10 %				
Частота выходного напряжения, Гц	50 ± 1 %				
Продолжительная выдаваемая мощность, Вт:					
- при температуре до +40 °C	750				
- при температуре до +55 <sup>о</sup> С	600				
Максимальная кратковременная выдаваемая мощность, Вт	960				
КПД, не менее, %	80				
Охлаждение	пассивное				
Характеристики конструкции					
Исполнение	стоечное				
Степень защиты корпуса	IP20				
Габаритные размеры	Rack, 19", 2U,				
таоаритные размеры	глубина 360 мм				
Масса, кг, не более	10				
Характеристики надежности					
Средняя наработка на отказ, ч	100 000				
Среднее время восстановления работоспособности на объекте					
эксплуатации (без учета времени прибытия персонала и при	30				
наличии ЗИП), мин, не более					
Средний срок службы, лет	20				
Рабочие условия эксплуатации					
Температура окружающего воздуха, <sup>0</sup> С	от -40 до +55				
Относительная влажность воздуха без образования конденсата	от 5 до 95				
при температуре 30 °C, %					
Атмосферное давление воздуха, кПа	от 60 до 106,7				

Выходная мощность устройства начинает уменьшаться при температуре окружающей среды +45 °C, при температуре +70 °C выходная мощность достигает 50 %.



По рабочим условиям эксплуатации (климатическим воздействиям) инвертор соответствует изделиям группы С2 по ГОСТ Р 52931-2008. По устойчивости к воздействию атмосферного давления инвертор соответствует группе Р2 по ГОСТ Р 52931-2008.

По устойчивости к механическим воздействиям, инвертор относится к классу М40 по ГОСТ 30631-99.

Инвертор, в части защиты от поражения электрическим током, соответствует требованиям ГОСТ 12.2.091-2012. Класс защиты от поражения электрическим током I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Инвертор соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

#### 1.4 Устройство и работа

Инвертор имеет два интерфейса RS-485, что обеспечивает его интеграцию в системы питания.

Вход АС 220 В представляет собой встроенный электронный байпас, что позволяет организовать питание нагрузки либо от инвертора, либо от внешнего источника переменного напряжения.

Включение инвертора осуществляется при помощи тумблера включения, расположенного на передней панели. В положении «ВКЛ» инвертор осуществляет контроль наличия напряжения на входах и выдачу выходного напряжения. В положении «ОТКЛ» инвертор осуществляет контроль наличия напряжения на входах, но не осуществляет выдачу выходного напряжения.

Конфигурирование устройства осуществляется при помощи ПО TOPAZ HWCONFIG.

#### 1.5 Комплектность

Комплект поставки инвертора указывается в индивидуальном паспорте.

В стандартный комплект поставки входят:

- инвертор электрический TOPAZ PSI;
- монтажный комплект;
- паспорт;
- руководство по эксплуатации\*

Примечание: \* руководство по эксплуатации поставляется по требованию. Необходимая документация всегда доступна на сайте: <a href="http://www.tpz.ru">http://www.tpz.ru</a>.

#### 1.6 Маркировка и пломбирование

Каждый инвертор имеет этикетку, расположенную на задней поверхности корпуса, которая содержит следующую информацию:

- логотип фирмы-изготовителя;
- название фирмы и её адрес;
- тип инвертора и его обозначение согласно схеме обозначения;
- серийный номер инвертора согласно системе нумерации, принятой на предприятии-изготовителе;
- знаки обращения на рынке;
- дату выпуска;
- назначение контактов на шине питания.



Для предотвращения несанкционированного доступа к внутренним электрическим элементам инвертор пломбируется с помощью саморазрушающейся наклейки.

#### 1.7 Упаковка

Пользователь получает инвертор в индивидуальной и/или в групповой упаковке из гофрированного картона.

Вместе с инвертором поставляется:

- паспорт изделия;
- упаковочный лист, содержащий следующие сведения:
  - наименование и условное обозначение;
  - дату упаковки;
  - подпись лица, ответственного за упаковку.
- по запросу:
  - руководство по эксплуатации;
  - копия сертификата соответствия.

Документация из пункта 3 доступна по адресу: <u>www.tpz.ru</u>.

#### 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

#### 2.1 Эксплуатационные ограничения и меры безопасности

К эксплуатации инвертора должны допускаться лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и обладающие базовыми знаниями в области средств вычислительной техники.

Инвертор может размещаться вне взрывоопасных зон как на открытом воздухе, так и в помещении. При этом инвертор должен быть защищен от прямого воздействия атмосферных осадков.





- Производитель не несёт ответственность за ущерб, вызванный неправильным монтажом, нарушением правил эксплуатации или использованием оборудования не по назначению.
- Во время монтажа, эксплуатации и технического обслуживания оборудования необходимо соблюдать «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Монтаж и эксплуатацию оборудования должен проводить квалифицированный персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже 3 и аттестованный в установленном порядке на право проведения работ в электроустановках потребителей до 1000 В.
- На лице, проводящем монтаж, лежит ответственность за производство работ в соответствии с настоящим руководством, требованиями безопасности и электромагнитной совместимости.
- В случае возникновения неисправности необходимо отключить питание от устройства, демонтировать и передать его в ремонт производителю.



#### 2.2 Монтаж

#### 2.2.1 Общие сведения о монтаже

Распаковывание инвертора следует производить после выдержки упаковки в нормальных условиях не менее двух часов.

При распаковывании следует соблюдать следующий порядок операций:

- открыть коробку;
- из коробки извлечь:
  - вкладыш;
  - комплект монтажный;
  - инвертор.
- произвести внешний осмотр инвертора:
  - проверить отсутствие видимых внешних повреждений корпуса и внешних разъемов;
  - внутри инвертора не должно быть незакрепленных предметов;
  - изоляция не должна иметь трещин, обугливания и других повреждений;
  - маркировка инвертора, комплектующих изделий должна легко читаться и не иметь повреждений.

При работе инвертора при питании от сети =24 В ток потребления устройства не должен превышать 40 А, что на выходе устройства соответствует мощности 660 Вт.

Работа инвертора при максимальной нагрузке сопровождается значительным выделением тепла. Это необходимо учитывать при проектировании шкафов с инвертором в их составе, так как охлаждение инвертора пассивное.

Под инвертором, а также над ним необходимо оставить свободное пространство для обеспечения естественной конвекции. Конструкция шкафа также должна обеспечивать свободную конвекцию, верхняя крышка шкафа не должна быть глухой.

Инвертор рекомендуется размещать в нижней части стойки, и под них не должно быть устройств с большим тепловыделением. При необходимости установки в шкаф нескольких инверторов (не более 3 – 4) необходимо обеспечить между ними свободное пространство не менее 1 – 2 юнитов.

При проектировании шкафа необходимо учитывать, что с увеличением температуры внешней среды (измерять под инвертором с помощью тепловизора) снижается максимальная выходная мощность инвертора. Так, при питании от сети ~220, если при температуре 20 °C долговременная максимальная выходная мощность инвертора составляет 800 — 850 Вт, то при увеличении температуры до +70 °C, выходная мощность снижается до 500 — 550 Вт.

При возможности необходимо проводить прогон полностью собранного шкафа с инверторами и подключенной нагрузкой в течении рабочего дня с контролем температуры в различных частях шкафа и, прежде всего, над самым верхним инвертором.



#### 2.2.2 Схемы подключения инвертора

Различные варианты подключения устройства представлены на рисунке 1.

В случае если **BXOД DC 220 В** или **BXOД AC 220 В** не используется, необходимо вставить в него заглушку, входящую в монтажный комплект инвертора.




Рисунок 1 – Подключение питания инвертора

блоком питания (БП)




Рисунок 2 — Назначение контактов в разъемах 220 В (L — фазный проводник; N — нулевой проводник; PE — заземление)

«ВХОД DC 220 В» и «ВХОД AC 220 В»



#### **3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Техническое обслуживание инвертора заключается в профилактических осмотрах.

При профилактическом осмотре должны быть выполнены следующие работы:

- проверка обрыва или повреждения изоляции проводов и кабелей;
- проверка надежности присоединения проводов и кабелей;
- проверка отсутствия видимых механических повреждений, а также пыли и грязи на корпусе инвертора.

Периодичность профилактических осмотров инвертора устанавливается потребителем, но не реже 1 раз в год.

Эксплуатация инвертора с повреждениями категорически запрещается.

#### 4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование инвертора должно производиться в упаковке предприятияизготовителя любым видом транспорта, защищающим от влияний окружающей среды, в том числе авиационным в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов.

Размещение и крепление в транспортных средствах упакованного инвертора должно обеспечивать его устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

Укладывать упакованные инверторы в штабели следует согласно правилам и нормам, действующим на соответствующем виде транспорта, чтобы не допускать деформации транспортной тары при возможных механических перегрузках.

При погрузке и выгрузке запрещается бросать и кантовать инверторы.

После продолжительного транспортирования при отрицательных температурах приступать к вскрытию упаковки не ранее 12 часов после размещения инверторов в отапливаемом помещении.

Инвертора следует хранить в закрытой упаковке предприятия-изготовителя на стеллаже в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении, при этом в атмосфере помещения должны отсутствовать пары агрессивных жидкостей и агрессивные газы.

Условия хранения:

- температура от минус 40 до плюс 50 °C;
- влажность (при температуре не более 30 °C) до 100 %.

Средний срок сохранности в потребительской таре в отапливаемом помещении, без консервации - не менее 2 лет.



## ПРИЛОЖЕНИЕ А

(Назначение контактов и портов)

Таблица А.1 – Назначение контактов и портов

Обозначение		Назначение				
			Входы питания			
ВХОД АС 220 В			Вход питания 220 В, АС			
		+	+220 B			
вход DC	220 B	не обозначен	Заземление	Вход питания 220 B, DC		
		-	-220 B			
24B D	·C	+	+24 B	Dyon Buttoura 24 D. DC		
246 L	DC	ı	-24 B	Вход питания 24 В, DC		
	Выход питания					
выход ас 220 в		220 B	Выход питания 220 В, АС			
			Порт к	онфигурирования		
	USB			іля программирования устройства		
	Заземление и предохранители					
	<b>(4)</b>		Клемма заземления			
Г	ПР. 10А		Предохранительная колодка <sup>1)</sup>			
	Порты RS-485					
		+D		+Data		
ПОРТ 1	-D G		Порт RS-485 № 1	-Data		
				GND		
		+D = DC 405				
ПОРТ 2	2 -D G		Порт RS-485 № 2	-Data		
				GND		
Примечание:						
1) Находится под соответствующим входом/выходом питания 220 В						

TOPAZ PSI. Руководство по эксплуатации ПЛСТ.565122.703 РЭ. Ред 6.2023



## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(Назначение индикаторов и кнопок)

## Таблица Б.1 – Назначение индикаторов и кнопок

Обозначение	Назначение						
Тумблер включения							
ВКЛ	Положение «включено»						
ОТКЛ	Положение «отключено»						
	Индикаторы						
ГОТОВ	Индикатор работы устройства						
ПОРТ1	Индикатор обмена данными по интерфейсу RS-485 №1						
ПОРТ2	Индикатор обмена данными по интерфейсу RS-485 №2						
АВАРИЯ	Неисправность						
ВХОД АС 220 В	Наличие питания на входе АС 220 В						
ВХОД DC 220 В	Наличие питания на входе DC 220 B						
ВХОД DC 24 В	Наличие питания на входе DC 24 B						
выход ас 220 в	Наличие выходного напряжения АС 220 В						



## ПРИЛОЖЕНИЕ В

(Внешний вид и габаритные размеры устройства)




Рисунок В.1 – Внешний вид устройства спереди



Рисунок В.2 – Внешний вид устройства сзади








Рисунок В.3 – Габаритные размеры устройства