

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель Дирекции
производственного контроля
ПАО «Россети»

А. Г. Картушин
_____ мая _____ 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ № ПЗ – 34/21

Срок действия с 17.05.2021 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 17.05.2026 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Программно-технический комплекс (ПТК) регистрации аварийных событий
ТОРАЗ РАС.

ТУ 4252-001-89466010-2009 (изм. 25.10.2019).

ПО ТОРАЗ Linux версия 1.0

ЗАЯВИТЕЛЬ/ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПиЭлСи Технолоджи» (ООО
«ПиЭлСи Технолоджи»).

Юридический адрес: 117449, г. Москва, ул. Винокурова, д.3.

Почтовый адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд, д.17.

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения в качестве регистраторов аварийных событий (РАС) на объектах
ДЗО ПАО «Россети» напряжением 6-750 кВ с условиями эксплуатации УХЛ3.1 и
группой механического исполнения М43

- с архитектурой ПС – I, II и III;
- с постоянным оперативным током 110 и 220 В;
- при установке в шкафы со степенью защиты IP54 и в ячейки КРУ

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего заключения
без разрешения ПАО «Россети»