

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель Дирекции
производственного контроля
ПАО «Россети»

А. Г. Картушин

«28» января 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ № ПЗ – 5/22

Срок действия с 28.01.2022 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 16.12.2026 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Устройства релейной защиты и автоматики TOPAZ DRP-35 для присоединений 6 – 35 кВ: устройство релейной защиты линии DRP-35-01-Л, устройство релейной защиты вводного выключателя DRP-35-01-ВВ, устройство релейной защиты секционного выключателя DRP-35-01-СВ, устройство релейной защиты трансформатора напряжения DRP-35-01-ТН, устройство АЧР DRP-35-01-АЧР, устройство релейной защиты батареи статических конденсаторов DRP-35-01-БСК.

ТУ 27.12.31-020-89466010-2019 от 25.10.2019г (с изменениями от 15.11.2021г.). Версия ПО устройств: Topaz Linux 1.0.

Климатическое исполнение: УХЛ4, УХЛ3, УХЛ3.1, УХЛ2.1.

Питание оперативным током: постоянным 220 В или переменным 220 В.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПиЭлСи Технолоджи» (ООО «ПиЭлСи Технолоджи»), фактический (почтовый) адрес: 117246, Россия, г. Москва, Научный проезд, д.17

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПиЭлСи Технолоджи» (ООО «ПиЭлСи Технолоджи»), фактический (почтовый) адрес: 117246, Россия, г. Москва, Научный проезд, д.17

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» в сетях 6 – 35 кВ