

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера
ПАО «Россети»



Г. К. Гладковский

« 05 » февраля 2024 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ**

№ ПЗ-7/24

Срок действия с 05.02.2024 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 18.10.2027 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Типовые шкафы ШЭТ РЗА на базе МП терминала TOPAZ DRP-220 для сетей 110-220 кВ: серии ШЭТ 22х для линии электропередач; серии ШЭТ 21х, ШЭТ 41х для Т/АТ; серии ШЭТ24х, ШЭТ25х, ШЭТ44х, ШЭТ45х для шин и ошинок; серии ШЭТ43х для батарей статических конденсаторов.

Технические условия: ТУ 27.12.31-035-89466010-2022.

Климатическое исполнение УХЛ 4, УХЛ3.1, УХЛ 3 и УХЛ 2.1 с нижним пределом рабочего значения температуры воздуха минус 60 °С. Версия программного обеспечения: TOPAZ Linux 1.0. Питание постоянным оперативным током 220 В.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПиЭлСи Технолоджи»,
117246, г. Москва, ул. Научный проезд, 17

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПиЭлСи Технолоджи»,
117246, г. Москва, ул. Научный проезд, 17

СООТВЕТСТВУЕТ

Техническим требованиям Публичного акционерного общества
«Федеральная сетевая компания – Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах филиалов и дочерних обществ Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети», на подстанциях с архитектурой I, II и III типа.

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего
Заключения без разрешения ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети»